

NEPRI®

NEPRI-6004
66kV-500kV 智能型遥控版验电器启动电压支
架

使用说明书



国科电研（武汉）股份有限公司

前 言

使用本验电器启动电压测试支架之前，请您详细地阅读本说明书，。从中您可以获取本验电器启动电压测试支架的产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等各方面的知识。

在编写本说明书时，我们非常小心和严谨，并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力，如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不完全一致，请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题，请与我们联系，我们将尽力提供完善的技术支持！

目录

一、 概述	4
二、 技术指标	4
三、 产品结构	5
四、 试验装置阐述.....	5
五、 使用说明.....	7
1、 验电器启动电压试验.....	7
2、 验电器同相干扰试验.....	9
3、 验电器反相干扰试验.....	10
六、 注意事项.....	11
七、 配件清单.....	11

一、概述

本验电器功能检测装置是根据《DL/T976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DL/T1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程》、《DL/T 740-2014 电容型验电器》等相关规程中关于验电器启动电压测试的要求基础上研发而成。本产品各项指标均符合国标的要求。可以按上述规程要求对验电器功能检测，产品适用于所有与电力相关行业 66kV~500kV 验电器功能检测。

验电器是电力系统操作和检修必备的安全防护用具，DL/T1476-2017《带电业安全工器具预防性试验规程》和 DL/T740-2014《电容型验电器》规定了验电器等常用安全工器具的试验方法和周期。验电器启动电压试验和工频耐压试验，周期为壹年，试验过程中不允许击穿，同时验电器的启动电压值必须在额定电压的 10%~45%之间。

二、主要技术指标

环境温度：-10℃-40℃

湿度：20%~75%RH

连续运行时间：可连续

支架规格环电极直径：1050mm

高压电极球直径：100mm

验电器中心距地面高度：2500mm


额定电压：66kV ~ 500kV

电场中心高度：A型 2.5 米

三、 产品结构



将球形的高压电极及环形的接地电极分别固定在支架上，高压电极可以通过遥控器控制滑块向左右移动，测试支架具有标尺刻度，参照以下表格调节距离，也可以手动调节控制。



注意：66~500kV 验电器测试架周围 2.5m 内不得放置任何其他物体。

四、 安装说明


将球形杆状的高压电极及环形的接地电极分别固定在支架上，高压电极可以通过遥控器控制底部的滑块向左右移动，测试底座平台具有标尺刻度，参照表 1、表 2 调节距离，也可以通过底座平台上的安全工器具电动控制仪上的按键电动调节控制。



根据《DL/T740-2014 电容型验电器规程》，做 66kV~500kV 验电器试验时采用环状电极直径为 1050mm 的装置，环状电极的圆心到地距离不低于 2.5m，球形杆状上的圆形球直径为 100mm。


验电器分带接触电极延长和不带接触电极延长 2 种，两种验电器的试验方法也不相同。

验电器功能检测分验电器启动检测、同相干扰检测、反相干扰检测。启动电压报警在标称值的 10%~45%为合格，否则验电器不合格。




五、 使用说明

(1) 验电器启动电压的试验方法



带接触电极延长段的验电器




不带接触电极延长段的验电器

如上两图所示为 2 种验电器启动电压的接线图，上图为带接触电极延长的验电器，下图为不带接触电极延长的验电器。

这里以 500kV 带接触电极延长的验电器为例（注：做启动电压需配合绝缘工器具升压设备）：首先将上图中右边大平台底座上的均压环支架移动标有 ae 850mm 位置，大平台底座上有标尺。然后接好地线包括左右两边的小平台底座、大平台底座、均压环及升压设备，将验电器固定在左边小平台底座验电器加持架上，同时将验电器定的绝缘杆完全拉伸抽出，然后移动左边小平台底座使得验电器穿过均压环，且验电器的金属头与均压球接触保持即可，将升压设备的高压导线接到均压球后方的延长杆上，再接升压设备的其他导线，试验人员撤离到安全区后合上升压升压设备的高压通，如果使用我公司生产的绝缘工器具试验控制主机，配合验电器试验支架实现验电器的启动电压试验。绝缘工器具试验控制主机的操作界面如下：




可通过触摸键直接选择“验电器”试验，进入“验电器试验”选项：



注：实验之前请先设定试验主机的升压器的“测量变比”，在“设置”菜单里，按配套使用的交流升压器实际高压输出比测量变比进行设定。设定好参数后，按“确认”键保存并进入试验状态。

输入额定电压，选择“接触电极延长段”，按“确认”键进入。

带接触电极延长段的验电器




不带接触电极延长段的验电器


如上两图所示为2种验电器启动电压的接线图，上图为带接触电极延长的验电器，下图为不带接触电极延长的验电器。

上图为两种验电器同向干扰的电场影响试验，试验步骤与验电器启动电压相似，首先移动均压环支架到指定位置（大平台底座上有标尺），接好地线，将均压球及均压环都接上高压，然后在进行升压，将电压升到验电器标称值的0.4倍或0.45倍的电压后停止加压，（比如500kV的验电器电压升到200kV），如此时验电器有报警说明此验电器合格，否则为不合格。

(3) 反相干扰电场影响的试验方法



带接触电极延长段的验电器



不带接触电极延长段的验电器

上图为 2 种验电器反向干扰的电场影响试验，试验步骤与验电器启动电压相似，首先移动均压环支架到指定位置（大平台底座上有标尺），接好地线，均压球也接地，而高压线接在均压环上，然后在进行升压，将电压升到验电器标称值的 0.6 倍电压时停止加压，（比如 500kV 的验电器电压升到 300kV），如此时验电器没有报警说明此验电器合格，否则为不合格。

六、 常见故障及其排除

序号	故障描述	故障排除方法
1	操作箱打开电源后无反应	检查电源插座里的保险丝是否烧毁
2	使用中测试数据明显不合理	接地不良会引起仪器数据严重波动。应刮净地点上的油漆和锈蚀，务必保证 0 电阻接地！如果测量接地试品，试品地和仪器应共地连接，保持地电位一致。
3	空气湿度过大	空气湿度大会产生比较大的电晕，在不击穿的情况下可以正常试验

七、 保修条款

1、本机保修期为一年。保修期内，除下列情况下，提供免费维修，保修期过

后，提供有偿维修服务。

2 、因受潮、浸泡、坠落、外力挤压、冲击等因素造成的电气或机械损坏，不列入保修范围之内。

3 、因擅自改变电气连接导致的损坏，不列入保修范围之内。

4 、其它因用户违反本手册的指导，或明显使用不当造成的损坏，不列入保修范围之内。